

Werkstattausrüstung für Betriebe des Gas- Installationshandwerks

Firma: _____

Straße: _____ Ort: _____

Werkstattanschrift: _____

1 Anforderungen

Die Werkstattausrüstung hat in Art und Umfang dem Tätigkeitsbereich und der Anzahl der Beschäftigten zu entsprechen. Im einzelnen sind mindestens erforderlich:

2 Ausrüstungsgegenstände / Werkzeuggarnitur für die Ver- und Bearbeitung von:

- 2.1 verzinkten Stahlleitungen (DIN EN 10225 etc.)
- 2.2 Kupferleitung (DIN EN 1057 etc.)
- 2.3 alternativen Rohrsystemen
- 2.4 Bügelsäge, Rohrabschneider mit Rohrrinnenfräser, Handkluppe für Whitworth-Gewinde (DIN EN 10226), Lötgeschirr / Pressgeschirr für Kupfersysteme, Werkbank mit (Rohr)-Schraubstock, verschiedene Rohrzangen, Gewindeschneidöl (DVGW zugelassen), Bohrmaschine, je ein Satz Gabel- und Armaturenschlüssel, Werkzeugtasche mit Kleinmaterial und Stoppuhr, Dichtungsmaterial (DVGW zugelassen)

3 Mess- und Prüfgeräte

- 3.1 Abgasmessgerät für CO₂, CO u. O₂ - Messung. und Abgastemperatur (elektronisch).....
- 3.2 Prüfgerät für die Belastungs- und Dichtheitsprüfung der Gas-Leitung gemäß TRGI.....
- 3.3 Messgeräte zur Gasdruckbestimmung (Düsendruck mit 0,05 mbar Auflösung und Leitungsdruck)
- 3.4 Prüfgerät für die Leckmengenbestimmung gemäß TRGI (Gebrauchsfähigkeit) und / oder Leckratenmessgerät
- 3.5 Gasspürgerät zum Nachweis von Leitungsleckstellen (... für Methangase)

4 Gesetze, Verordnungen und technische Regeln in der gültigen Fassung (mit Eigentumserklärung)

- 4.1 DVGW-Arbeitsblatt G 600 „Technische Regeln für Gasinstallationen“ incl. Ergänzungen
- 4.2 DVGW-Arbeitsblatt G 624 „Nachträgliches Abdichten von Gas-Leitungen“
- 4.3 Landes-Feuerungsverordnung
- 4.4 ZVSHK- Betriebsanleitung

5 Gesetze, Verordnungen und technische Regeln (... als Empfehlung)

- 5.1 DVGW-Arbeitsblatt G 459/I „Gas-Netzanschlüsse“
- 5.2 DVGW G 631 Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, etc.
- 5.3 DIN 18381 ATV - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden
- 5.4 DVGW-Arbeitsblatt GW 2 „Verbinden von Kupferrohren für die Gas- und Trinkwasser-Installation ...“
- 5.5 Handbuch zu den technischen Regeln für Gas-Installationen (Kommentar)

6 Überprüfung

Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen erfolgt durch Beauftragte des Bezirks- / Landes-Installateurausschusses (BIA / LIA). Für die Überprüfung sind die Nachweise einer ausreichenden Betriebshaftpflichtversicherung und der Nachweis über die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Die Kosten für die Überprüfung werden vom Antragsteller übernommen.

| Nicht vom Antragsteller auszufüllen | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ja | nein |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ich/wir versicher (n)e, dass alle aufgeführten Gegenstände immer zu meiner / unserer Verfügung stehen.

Ort Datum Unterschrift u. Firmenstempel des Antragstellers

Die Anforderungen an die Werkstattausrüstung sind erfüllt nicht erfüllt

Ort Datum Unterschrift des Beauftragten des BIA der EWE

NETZ GmbH